

SEVAK, a.s. Žilina (vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre ÚR ) zo dňa 25.07.2018 pod č. O18016634)

K predloženej žiadosti dávame ako dotknutý orgán v zmysle stavebného zákona č.50/1976 Z.z. § 140b záväzné súhlasné stanovisko pre vydanie ÚR pri dodržaní nasledovných podmienok:

1. Na parc.č. 1774/48 v k.ú. Kysucké Nové Mesto sa toho času nenachádzajú siete v správe SEVAK a.s.
2. Vzhľadom k tomu, že v blízkosti predmetnej parcely sa nachádza vodovodné potrubie ( LT DN150) a jednotná kanalizačná prípojka ( KAM DN 200) ( orientačný zakres posielame v priloženej prílohe) žiadame riešiť zásobovanie objektu pitnou vodou cez existujúce vodovodné potrubie a odkanalizovanie cez predmetnú prípojku.
3. Pre účely stavebného konania žiadame predložiť ďalší stupeň PN na vyjadrenie v potrebnom rozsahu.

SSE-Distribúcia a.s. vyjadrenie k zvýšeniu MRK ( zvýšenie hodnoty hl. ističa- priame meranie) zo dňa 22.08.2018 pod č.j. 4300093388-234 :

Stredoslovenská distribučná a.s. odporúča, aby žiadateľ predložil toto vyjadrenie odborne spôsobilej osobe, ktorá bude podľa neho postupovať. Toto vyjadrenie môže slúžiť aj pre účely územného rozhodnutia resp. stavebného povolenia pri splnení „ Všeobecných podmienok k vyhotoveniu stavby“, ktoré sú zverejnené na stránkach [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk). SSD s horeuvedenou stavbou súhlasí s nasledovnými pripomienkami:

1. V záujmovej oblasti stavby sa energetické zariadenia v majetku SSD: nachádzajú.
2. So zvýšením MRK SSD súhlasí s nasledovnými pripomienkami:
3. Pripojenie Vášho objektu na elektrickú energiu je riešené z existujúceho NN rozvádzača a istiace prvky 3x100A v NN rozvádzači trafostanice 156/ts/414 v majetku SSD, a.s. (viď mapa) t.j. bod napojenia ostáva pôvodný.
4. Pripojenie do distribučnej sústavy SSD bude realizované v zmysle platných STN a zákona 251/2012 Z.z.. pripojenie el. prívodu do istiacej skrine a istiace prvky 3x100A, Vám zabezpečí výlučne SSD po splnení podmienok pripojenia definovaných v tomto vyjadrení.
5. Odsúhlasená prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom  $I_n=3 \times 80$  Ampér. Na základe zvýšenia MRK Vám zasielame Zmluvu o pripojení („ZoP“) s poplatkom ( rozdiel medzi 3x63A a 3x80A).
6. Elektrický prívod káblom min. AYKY-J 4x25mm<sup>2</sup> od istiacej skrine SR5 po elektromerový rozvádzač ( ďalej ER) vrátane , si realizuje stavebník na vlastné náklady. Práce na el. zariadení smie realizovať odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhl. 508/2009.
7. Meranie elektriny bude umiestnené v RE umiestnenom na verejne prístupnom mieste- vedľa trafostanice 156/ts/414. Vyhotovenie RE musí vyhovovať platnej norme STN EN61439-1až5, pre prípadné blokovanie elektrospotrebičov musia byť splnené technické a obchodné podmienky príslušnej sadzby. Pred elektromerovým rozvádzačom RE musí byť voľný rovný priestor aspoň 800mm. V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TNC na sústavu TNS, ktorú je potrebné riešiť mimo plombovanú časť rozvádzača RE. Práce na el. prívode ako aj montáž smie realizovať Vami vybraná odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z. Podrobnosti o podmienkach merania nájdete na našej internetovej stránke [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk).
8. Všetky potrebné úpravy na vybudovanie elektrického prívodu vrátane RE si realizuje žiadateľ na vlastné náklady. Od existujúcich energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečnostné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN.
9. Po vybudovaní NN prípojky pre odberné miesto je potrebné predložiť do SSD:
  - „Čestne prehlásenie žiadateľa o pripravenosti na pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy SSD“ (ďalej „Čestné prehlásenie“), ktoré je zverejnené na stránkach [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk), a ku ktorému bude zo strany SSD zaslané písomné potvrdenie o jeho prijatí.
10. O pripojenie novej prípojky k distribučnej sústave a zapojenie elektromera požiada odberateľ prostredníctvom svojho dodávateľa za predpokladu, že do požadovaného termínu pripojenia

bude mať odberateľ pripravené meracie miesto, t.j. zrealizované osadenie ER, vybudovaný el. prívod s pripojením k istiacej skrini, potvrdené prijatie Čestného prehlásenia a uhradený pripojovací poplatok podľa ZoP. V prípade rekonštrukcie odberného miesta bez aktuálne uzatvorenej zmluvy na dodávku a distribúciu elektriny ( odberné miesto bez zmluvného vzťahu s dodávateľom elektriny),požiada odberateľ prostredníctvom nižšie uvedenej telefónnej linky SSD. Samotné pripojenie novej, odpojenie starej prípojky k distribučnej sústave, skontrolovanie a zapojenie elektromera zabezpečí po splnení podmienok výlučne správca energetického zariadenia v danej lokalite z.j. SSD.

11. Rekonštrukcia el. prípojky musí byť vykonaná v súlade s platnou legislatívou a normami STN.
12. Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia.

SSE-Distribúcia a.s. vyjadrenie k prestavbe stavebnej časti transformačnej stanice 156/ts/414 v Kysuckom Novom meste KN -C -1774/48 zo dňa 22.08.2018 pod č.j. 4300093388-234 :

Stredoslovenská distribučná a.s. odporúča, aby žiadateľ predložil toto vyjadrenie vybratej elektroinštalačnej firme, ktorá bude realizovať danú preložku, nakoľko časť informácií v tomto vyjadrení musí byť a je popísaná v odbornej elektrotechnickej terminológii, ktorej laik nemusí rozumieť ,pričom odborne spôsobilá osoba vie ako má postupovať:

SSD k prestavbe stavebnej časti transformačnej stanice 156/ts/414 v Kysuckom Novom Meste, KN-C 1774/48 vydáva nasledovné stanovisko:

Stavebná časť uvedenej TS nie je vlastníctvom Stredoslovenskej distribučnej a.s. (SSD). Stavebné úpravy objektu transformačnej stanice, ktorá je vyhradeným technickým zariadením, je možné vykonať za dodržania nasledovných podmienok:

1. Na obvodových múroch a streche objektu transformačnej stanice nie je povolené vykonávať také stavebné zásahy, ktoré by mali za následok porušenie ich statiky, nie je možné v nich vytvárať otvory na uchytenie nosných konštrukcií a otvory nesmú v žiadnom prípade presahovať dovnútra priestoru transformačnej stanice.
2. **Prísne sa zakazuje vstup dovnútra transformačnej stanice.**
3. Počas výstavby a po ukončení výstavby nesmie byť narušená vodotesnosť strechy objektu transformačnej stanice, musí byť zabezpečený plynulý odtok dažďovej vody zo strechy objektu. V prípade zatečenia vody dovnútra objektu transformačnej stanice bude vzniknutá škoda následne vymáhaná od vlastníka objektu.
4. Počas prác a po ich ukončení musí byť zabezpečený nepretržitý prístup do objektu transformačnej stanice a nesmú byť zakryté vetracie otvory na stenách.
5. Pred začiatkom stavebných prác je potrebné kontaktovať Stredisko prevádzky EZ Žilina, Štefan Chribík- technik prevádzky VN-NN Žilina, tel. 0907855280, e-mail: stefan.chribik@ssd.sk, ktorý vykoná poučenie o bezpečnosti práce na objekte transformačnej stanice. Bez písomného záznamu o poučení nie je prípustné vykonávať stavebné práce.
6. V okolí objektu transformačnej stanice sa nachádzajú podzemné vedenia VN a NN, pri výkopových prácach je potrebné dodržať ochranné pásma v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. a príslušné STN. Zároveň sa zakazuje narušiť celistvosť uzemňovacej sústavy v blízkosti objektu transformačnej stanice. Vytýčenie podzemných vedení je potrebné vopred objednať, kontakt : [prevadzkovatel@ssd.sk](mailto:prevadzkovatel@ssd.sk)
7. V objekte transformačnej stanice a v jeho blízkosti môže byť zhoršený príjem rozhlasu a televízie a môžu sa tam vyskytovať zvýšené hodnoty emisií ( napr. hlučnosť, vibrácie, elektromagnetické pole). SSD a.s. nezodpovedá za prípadné obmedzenia a škody, ktoré môžu vzniknúť z titulu zvýšených hodnôt emisií. V prípade potreby technických opatrení na zníženie emisií, ktoré bude musieť prevádzkovateľ elektroenergetického zariadenia na tomto zariadení vykonať, budú vykonané prevádzkovateľom na náklady žiadateľa.

**II. Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona 2 roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.**

**III. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:** v územnom konaní neboli uplatnené žiadne námietky voči stavbe.

**IV. Toto rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.**

### **O d ô v o d n e n i e**

Dňa 11.07.2018 navrhovateľ MESTO Kysucké Nové Mesto, zastúpené primátorom mesta podal na stavebný úrad návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „Zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár Kysucké Nové Mesto“ na pozemkoch parc. č. KN-C 1774/48, 1774/39, 1774/137, 1774/138, 1774/139, 1774/140, 1774/141, 1774/142, 1774/143, 1774/144, 1774/145, 1774/146, 1774/147, 1774/148, 1774/149, 1774/150, 1774/151, 1819/1, 1819/8 a 1819/20 v k.ú. Kysucké Nové Mesto  
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Obec Rudina, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 a príslušný na základe určenia Okresného úradu Žilina, odboru výstavby a bytovej politiky podľa § 119 ods. 3 stavebného zákona v súlade s ust. § 36 ods. 4 stavebného zákona pod č. 377/2018 zo dňa 18.07.2018 oznámil začatie územného konania na umiestnenie predmetnej stavby dotknutým orgánom a účastníkom konania, a zároveň stanovil k predloženému návrhu ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 09.08.2018. V uskutočnenom konaní žiadne námietky voči stavbe.

Návrh bol preskúmaný v súlade s ust. § 37 stavebného zákona. V konaní sa preukázalo, že navrhované umiestnenie stavby zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie. V konaní boli zabezpečené stanoviská dotknutých orgánov, na základe ktorých bolo posúdené, že navrhovaným umiestnením stavby a účinkami jej užívania nie sú ohrozené verejné záujmy chránené stavebným zákonom a osobitnými predpismi ani nie sú neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania. Návrh vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu.

Požiadavky a podmienky vyjadrené v stanoviskách dotknutých orgánov : RÚVZ Čadca; OR HaZZ v Čadci; OÚ Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o ŽP; SSD, a.s. ; SPP-D, a.s. Bratislava; SEVAK, a.s. Žilina; Slovak Telekom, a.s. Bratislava a KYSUCA s.r.o. Kysucké Nové Mesto - boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Na základe výsledku uskutočneného konania bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **P o u č e n i e**

Proti tomuto rozhodnutiu sa do 15 dní odo dňa jeho doručenie môžu účastníci konania odvolať na Obec Rudina (adresa: Obecný úrad, 023 31 Rudina č. 442). O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

**Ing. Anna Mičianová**  
starostka obce

Toto rozhodnutie sa podľa § 42 ods.2 stavebného zákona oznamuje účastníkom konania verejnou vyhláškou vyvesením rozhodnutia spolu s grafickou prílohou situácie umiestnenia stavby po dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke Obce Rudina a mesta Kysucké Nové Mesto.

Vyvesené dňa : ..... - 1. OKT. 2018 ..... Zvesené dňa: ..... 16. OKT. 2018 .....

Pečiatka a podpis oprávneného zástupcu obce  
potvrdzujúci vyvesenie a zvesenie:

**Doručí sa:**

Účastníkom konania:

1 . Účastníkom konania, ktorí môžu byť stavbou dotknutí - verejnou vyhláškou

Dotknutým orgánom:

2. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o ŽP , Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto
3. Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor , Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, Ul. Palárikova 1156, 022 01 Čadca
5. OR Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku 4, 022 01 Čadca
6. OR PZ, Okresný dopravný inšpektorát - Čadca
7. Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
8. SPP-distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
9. SEVAK, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
10. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
11. Kysuca, s.r.o. Matice slovenskej 620, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Co.:

Obec Rudina, 023 31 Rudina č.s. 442

Mesto Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 94, 024 01 Kysucké Nové Mesto

**Príloha:**

situácia osadenia stavby

Vybavuje: Z. Marčanová

Č.t.041/ 433 9350