

OBEC RUDINA

č.j. 83/2019-02

Dňa 28.03.2019

Vybavuje : Ing. Vacháľková
Č.t. 041/4339350

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE O POVOLENÍ ZMENY STAVBY PRED JEJ DOKONČENÍM

Obec Rudina, ako príslušný stavebný úrad podľa §117 ods.1 zákona č. 50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, v znení neskorších noviel a doplnkov, preskúmal žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením, ktorú dňa 13.02.2019 podala **Stredoslovenská distribučná a.s. so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina , IČO : 36 442 151** prostredníctvom splnomocneného zástupcu EUB s.r.o. so sídlom Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš (ďalej len „stavebník“), a na základe tohto preskúmania podľa § 68 stavebného zákona a §46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

p o v o ľ u j e

zmenu stavby „ **8049-Rudina-Rieky-zahustenie DTS a NNK pre rekreačné chaty“ na pozemkoch : KN C 1890,2818, 1845, 2817 a 2844 v katastrálnom území Rudina** pre ktorú bolo vydané stavebné povolenie dňa 02.07.2018 pod č.j. 236/2018-02.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú nasledovné podmienky:

1. Povoľujú sa nasledovné zmeny platného stavebného povolenia v tomto rozsahu :
Zmena stavby spočíva v posune umiestnenia nového PB č. 1 smerom na PB č.1.1 o približne 2 metre. Uvedeným posunom bude novo zasiahnuté parcela KN -C 1889 v k.ú. Rudina.
2. Zmena stavby bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v konaní, ktorú vypracoval Ing. Tomáš Slotka v 01/2019, prípadné ďalšie zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Overená projektová dokumnetácia je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka, ktorý je povinný ju archivovať spolu so stavebným povolením počas existencie stavby.
3. Námiety a pripomienky účastníkov konania: neboli uplatnené.
4. Vyjadrenia dotknutých orgánov :
SPP-Distribúcia a.s. evč. Výnimky 988/031018/BA/PJ zo dňa 28.11.2018 pod č. 431/DP/2018
Prevádzkovateľ týmto v zmysle ustanovenia §79 ods.5 a ustanovenia §80 ods.4 zákona o energetike súhlasí s umiestnením stavby na pozemku s parc.č. 1890 a 2128 v k.ú. Rudina v bezpečnostnom pásme VTL plynovodu vo vzdialenosti minimálne 5m od osi VTL plynovodu, pričom stanovuje nasledovné podmienky:

- Stavebník je povinný pred začatím zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností zabezpečiť presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení
- Pri realizácii Stavby je zakázané na VTL plynovode alebo v jeho ochrannom pásme zriadiť areál staveniska, prechádzať ťažkými mechanizmami, prípadne iným spôsobom poškodiť VTL plynovod.

Upozornenie:

Toto vyjadrenie reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania. Každú zmenu projektovej dokumentácie a/alebo inej dokumentácie ku ktorej má dôjsť po vydaní tohto vyjadrenia je stavebník povinný prerokovať a Prevádzkovateľom a požiadať Prevádzkovateľa o vyjadrenie k navrhovanej zmene. Vyjadrenie a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že žiadosť o vydanie stavebného povolenia a/alebo návrh na začatie konania budú podané najneskôr do 24 mesiacov odo dňa jeho vydania. Pokiaľ stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-distribúcia a.s. o vydanie nového vyjadrenia. Prevádzkovateľ je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnený toto Vyjadrenie zrušiť ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých Prevádzkovateľ pri vydávaní tohto vyjadrenia vychádzal alebo v prípade ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto vyjadrenie vydané.

SPP Distribúcia a.s. vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení zo dňa 21.03.2019 pod č.j. TD/NS/0163/2019/Ki

SPP-D a.s. ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“: súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu (bez jej plynifikácie) za dodržania nasledujúcich podmienok:

Všeobecné podmienky:

1. Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP-Distribúcia o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení, objednávku je potrebné zaslať na adresu : SPP- distribúcia a.s., Sekcia údržby , Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk)
2. V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a /alebo prevádzky distribučnej siete SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m.
3. Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Dušan Boroš telč. +421 41 242 4107) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác.
4. Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok a opráv, rekonštrukcie a obnovy plynárenských zariadení.
5. Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
6. Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,50m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 733050 až po predchádzajúcom vytyčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.
7. Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
8. Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D **nie je povolený** a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.

9. Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
10. Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade potreby zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
11. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727
12. Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300eur až 150 000 eur, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa §284 a §285, prípadne trestného činu poškodzovania a prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. trestný zákon.
13. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn(TPP) najmä TPP 70210,
14. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
15. Stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 736005 a TPP 906 01
16. Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení, v zmysle § 79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

Osobitné podmienky:

- Dodržať aj podmienky výnimky č. 431/DP/2018, zemné práce v ochrannom pásme VTL plynovodu (4m) môžu byť vykonávané len na základe „Povolenia na činnosť v ochrannom pásme VTL plynovodu“, ktoré vydá zástupca prevádzkovateľa. Uzemnenie stožiarov musí byť umiestnené min.10m od plynového potrubia.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci stanovisko zo dňa 05.02.2019 pod č. ORHZ-CA2-2019/000100-002

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci posúdilo podľa §40 a §40b vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie „8049-Rudina-Rieky zahustenie DTS a NNK pre rekreačné chaty „ na pozemku č. KN 1890,2818,1845, 2817,2844+1889 v k.ú. Rudina a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou stavby požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní.

5. Ostatné podmienky stavebného povolenia vydaného stavebného povolenia vydaného Obcou Rudina dňa 02.07.2018 pod č.j. 236/2018-02 ostávajú v platnosti.
6. Toto rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania v súlade s ust. § 70 stavebného zákona.
7. So zmenou stavby nesmie byť začaté, pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť. Právoplatnosť sa vyznačuje v záhlaví tohto rozhodnutia.

O d ô v o d n e n i e :

Stavebník: Stredoslovenská distribučná a.s. so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina , IČO : 36 442 151 , podal prostredníctvom splnomocneného zástupcu EUB s.r.o. so sídlom Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením pre stavbu : „ 8049-Rudina-Rieky-zahustenie DTS a NNK pre rekreačné chaty“ na pozemkoch : KN C 1890,2818, 1845, 2817 a 2844 v katastrálnom území Rudina pre ktorú bolo vydané stavebné povolenie dňa 02.07.2018 pod č.j. 236/2018-02. Dňom uplatnenia žiadosti bolo začaté konanie o povolení zmeny stavby pred dokončením.

Stavebný úrad na základe uplatnenej žiadosti listom zo dňa 13.02.2019 pod č.j. 83/2019-01 oznámil začatie konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a súčasne upustil primerane s ust. § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníkom konania a aj dotknutým orgánom bola v citovanom oznámení stavebným úradom stanovená lehota 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia na uplatnenie prípadných námietok alebo pripomienok. V uskutočnenom konaní neboli uplatnené námietky účastníkov konania . Vyjadrenia dotknutých orgánov boli zapracované do podmienok pre uskutočnenie stavby.

Podľa ust. § 68 ods. (1) stavebného zákona *„Stavebný úrad môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť stavebníka povoliť zmenu stavby ešte pred jej dokončením.“*

Podľa ust. § 68 ods. (2) stavebného zákona *„V rozsahu, v akom sa zmena dotýka práv, právom chránených záujmov alebo povinností účastníkov stavebného konania, ako aj záujmov chránených dotknutými orgánmi, prerokuje stavebný úrad žiadosť a vydá rozhodnutie, ktorým buď zmenu stavby povolí, pričom rozhodne aj o prípadných námietkach účastníkov a určí podľa potreby ďalšie záväzné podmienky, alebo žiadosť zamietne. Na konanie o zmene sa primerane vzťahujú ustanovenia o stavebnom konaní.“*

Stavebný úrad preskúmal v konaní žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením z hľadísk uvedených v ust. § 68 ods.2 v spojení s §62 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.

Stavebník uhradil správny poplatok v zmysle zákona NR SR č. 145/ 1995 Z.z. o správnych poplatkoch , v znení neskorších noviel pred vydaním tohto rozhodnutia .

Na základe týchto skutočností rozhodol stavebný úrad tak ,ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.


P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Rudina , adresa : Obecný úrad Rudina, 023 31 Rudina č.s. 442 .

O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina , Odbor výstavby a bytovej politiky.

Rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.




Ing. Anna Mičianová
starostka obce

Rozhodnutie sa doručí:

Účastníkom konania (§59 stavebného zákona- stavebník, osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté, ďalšie osoby- ktorým toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu^{1g)}, stavebný dozor, alebo kvalifikovaná osoba, projektant v časti, ktorá sa dotýka projektu stavby) primerane v intenciách ust. §61 ods.4 stavebného zákona a §26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „správny poriadok“) verejnou vyhláškou, a to vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke Obce Rudina. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Potvrdenie o vyvesení a zvesení rozhodnutia:

Vyvesené dňa :**2.8. MAR. 2019**..... Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis oprávneného zástupcu obce
potvrdzujúci vyvesenie a zvesenie:

Dotknutým orgánom:

1. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku č. 4, Čadca
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, Palárikova 1156, 022 01 Čadca
3. Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 3/835, 921 80 Piešťany
4. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto
5. SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
6. LESY SR š.p. OZ Čadca, Ul. Podjavorinskej 2207, 022 01 Čadca

Co.: spis

Obec Rudina, 023 31 Rudina č.s. 442

EUB s.r.o. , Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš

Príloha : situácia umiestnenia stavby

12
N
exist. JB 10,5/6
exist. konzola
exist. izolatory

1890 N
1D
demont. JB 10,5/6.
demont. konz. DELTA DV 14
demont. 6x podp. izol

JB 10,5/15
1426/uv/rudina_rieky
1x UVEI 25/400-PPN
1x obj. KOTEVNA
1x kot. sv. A50R+TR
3x POLT-24D/1XO
3x SL 30

Znovumont. konz. DELTA DV 14
Znovumont. 6x podp. izol

1888
1887
1886
1885
1,1
exist. JB 10,5/6
exist. konzola
exist. izolatory

5,03 m

DISTR1 3x95+50
dl 41 m

JB 10,5/20
TSS-1S do 250 kVA
1426/its/rudina_rieky
TOHn 298/22 100 kVA
SVS-B+RST 400 A-3 vynyodovy
3x PS-E25/100-HDA
3x POLT-24D/1XO
1x obj. KOTEVNA
1x kot. sv. A50R+TR

brehova ciara

VIA PL DN 150, RN 40 MPK

(NAVY-J 3x240+120
FSX-PEG 1106 - dl. 83 m

1832
1833
1834

1835
1836



1-PRIS 6.1

1058/3
1058/4

1058/6

ku Neslusu
ku Rudina

- LEGENDA:**
- EXIST NADZEMNE VN VEDENIE
 - ZNOVUMONT. NADZEMNE VN VEDENIE
 - NOVE NADZEMNE VN VEDENIE
 - NOVE NADZEMNE VN VEDENIE - podľa SP 236/2018-02
 - NOVE PODZEMNE NN VEDENIE
 - OCHRANNE PASM0 VEDENIA/TRAFOSTANICE
 - VYSOKOTLAKE PLYNOVE POTRUBIE - SPP
 - EXIST VN STLP BETONOVY
 - DEMONT VN STLP BETONOVY
 - NOVY VN STLP BETONOVY
 - NOVA JEDNOSTLPOVA TRAFOSTANICA
 - NOVY USEKOVY ODPJOJOVAC
 - NOVA ROZPOJOVACIA SKRINA PRIS
 - NOVY ZVODIC PREPATIA + UZEMNENIE
 - NOVA VYSTRAZNA TABULKA

 eub , s.r.o. energia usporne a bezpecne		ZODP. PROJ. Ing. Tomas Sotka VYPRACOVAV Ing. Tomas Sotka KONTROLOVAL Ing. Michal Benik
STAVEBNIK: Stredoslovenska distribucna, s.a. STAVBA: 6046 - Rudina - Rieky - zahrnutie novy DT5 a NNK pre rekrcacna cihly SO 01 - VN vedenia vzduchu SO 02 - NN vedenia kablove SO 03 - Demontaz PS 01 - Trafostanica		
DATUM	01/2018	
FORMAT	A3	
PROFESIA	EL.	
STUPEN	DZSD	
MIERKA		
CISLO SV	8048	
OBSAH VYKRESU	Situacia - Montaz CISLO VYKRESU 2	

